

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UWAGA:
1. Linią pogrubioną zaznaczono obwody nowoprojektowane.
2. Aparaty nowoprojektowane w rozdzielnicy oznaczono :
F3, F4, Ft3, Ft4, Fa2

Oznaczenie pompy	Pompa c.o. nr 1	Pompa c.o. nr 2	Pompa c.w. nr 1	Pompa c.w. nr 1
Typ	UPE65-120F	UPE65-120F	25PWr80C	25PWr80C
Moc [kW]	0,08 - 1,15	0,08 - 1,15	0,145 - 0,22 - 0,245	0,145 - 0,22 - 0,245
Obroty [obr/min]	zmienne	zmienne	I - II - III bieg	I - II - III bieg
Prąd znam. [A]	0,22 - 2,05	0,22 - 2,05	0,65 - 0,95 - 1,04	0,65 - 0,95 - 1,04
Zakres term. [A]	M250 (1,6 - 2,5)	M250 (1,6 - 2,5)	TSA11-12 (0,86 - 1,3)	TSA11-12 (0,86 - 1,3)
Nr rys. schem. ster.			4	4
Napięcie [V]	3 x 400	3 x 400	230	230

	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Piasecki	St-24/75	
	SPRAWDZIŁ	mgr. inż. K. Kamiński	St-312/77	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO			SKALA
ADRES	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY WARSZAWA UL. CZERNIAKOWSKA 16			data 04. 2006
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA ODBIORÓW WĘZŁA			nr rys. 2