

POZ.	ILOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE TECHN	PRODUCENT
8	1	Ogranicznik temperatury STB	5315-1	30 - 110°C	SAMSON
7		Istniejąca rozdzielnica RWC węzła	RWC	wg rys. nr 2 i 3	
6	2	Rezystor 1,1kom		1,1kom	SAMSON
5	1	Czujnik termometryczny wewnętrzny instalacji c.w.	5207-64	-15 - 180°C	SAMSON
4	1	Czujnik termometryczny wewnętrzny instalacji c.w.	5207-65	-15 - 180°C	SAMSON
3	1	Zawór regulacyjny c.w.	3222		SAMSON
2	1	Siłownik elektryczny instalacji c.w.	5825-10	230V, 50Hz	SAMSON
1	1	Regulator elektroniczny TROVIS	5475-2	230V, 50Hz	SAMSON

UWAGA:
Przedłużenia przewodów fabrycznych czujników 5207-65, 5207-64 stosować w przypadku, gdy długośc przewodu fabrycznego okaże się niewystarczająca

	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. M. Piasecki	St–24/75	
	SPRAWDZIŁ	mgr. inż. K. Kamiński	St–312/77	
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY WĘZŁA CIEPLNEGO			SKALA
ADRES	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY WARSZAWA UL. CZERNIAKOWSKA 16			data 04. 2006
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT POŁĄCZEŃ URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY INSTALACJI C.W.			nr rys. 5