


Istniejąca rozdzielnica TO-52  
(obwody gniazd i ośw. ogólnego 230V) –  
rozbudowa



Obudowa naścienna NEDBOX  
RX 1x18, kl. ochron. II,  
drzwiczki przezroczyste, szyna  
PE i N

Ochrona przeciwporażeniowa  
samoczynne wyłączenie  
zasilania.  
Układ sieci TN-S.

|  |             |                             |  |
|--|-------------|-----------------------------|--|
| Inwestor:<br><b>CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY PIB</b><br>00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16                                  |             |                             |  |
| Rodzaj i adres inwestycji:<br><b>BUDYNEK "A" CIOP PIB</b><br>00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, nr dz. ewid. 33, obręb 1-03-07 |             |                             |  |
| Projektował:<br>mgr inż.<br>Leszek Bożek   | Podpis:<br> | Nr. uprawnień:<br>Wa-441/94 | Faza:<br>PROJ. REMONTU<br>ELEKTRYCZNA<br>Data:<br>wrzesień 2018<br>Skala:<br>- |
| Tytuł rysunku:<br><b>SCHEMAT TABLICY TO-52 - Inst. elektryczne</b>   |             |                             | Nr rys.:<br><b>E-19</b>  |